

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *
от 24.02.2022 КИМ 26220061000201693439



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Минераловодскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

по Ставропольскому краю 357212 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 Б, E-mail:

Minvodi77@bk.ru, тел. (887922)6-14-59, факс (887934) 2-21-30 телефон доверия Главного управления

МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-009-2022/0032рс (24)/1/10**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад комбинированного вида №31 "Аленушка"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение: решения о проведении выездной проверки № 26-009-2022/0032рс (24)
от 24.02.2022, в период с «01» марта 2022 г. по «14» марта 2022 г. государственным
инспектором по Минераловодскому городскому округу по пожарному
надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Минераловодскому городскому округу управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю лейтенантом внутренней службы Букловым Дмитрием Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое/внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Законный
представитель юридического лица, заведующая МКДОУ д/с № 31 «Аленушка»
Бабикова Алина Иссаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|---|---|----------------------|
| 1. | <i>Установить аварийно-эвакуационное освещение в проходах и на лестницах служащих для эвакуации людей</i> | <i>(п. 37 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479)</i> | 01.09.2022 | |
| 2. | <i>Пожарные шкафы выполнить в соответствии с нормативными требованиями</i> | <i>(п. 50 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479; п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная, шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний)</i> | 01.09.2022 | |
| 3. | <i>Двери в электроцитовой выполнить в соответствии с требуемым пределом огнестойкости</i> | <i>(Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.4.20 СП 2.13130. 2020 Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; п. 5.6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)</i> | 01.09.2022 | |
| 4. | <i>План эвакуации на объекте защиты выполнить в соответствии с требованиями</i> | <i>(п. 5 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479; ГОСТ Р 12.2 143-2009 Система стандартов безопасности труда. Система фотолюминесцентные эвакуационные)</i> | 01.09.2022 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор ОНД и ПР
по Минераловодскому городскому округу
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю
лейтенант внутренней службы
Буклов Дмитрий Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Законный представитель юридического лица,
заведующая МКДОУ д/с № 31 «Аленушка»
Бабикова Алина Иссаевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

